

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД Центрального района ГО «Город Калининград» УНД ГУ МЧС России по  
Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35; тел. (4012) 52-93-81; E-Mail: ogpn.cent@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(телефон доверия 79-99-99)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 45**

**о соответствии (несоответствии) объекта защиты  
требованиям пожарной безопасности**

в период с 10 ч. 00 мин. «11» декабря 2013 г. по 13 ч. 00 мин. «11» декабря 2013 г.

проведено обследование документов, объекта защиты заявителя

**помещений образовательного учреждения ИП Ковалевой И.В.**

наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенно(-ых) по адресу:

**г. Калининград, с/т «Лето», ул. Лесная, 1**

*Помещения образовательного учреждения ИП Ковалевой И.В. расположены на первом, мансардном этаже в жилом строении литер Ааа1, участок № 125 (в соответствии с кадастровым паспортом помещения №№ 1,2,3,4,5,6,7,8ж,9ж – 1 этаж, №№ 1,2,3ж,4ж,5 – мансардный этаж). В каждом помещении №№ 9ж, 8ж, 7 на 1-м этаже, №№ 4ж, 3ж на мансардном этаже обучаются не более 10 человек. С первого, мансардного этажа имеется два эвакуационных выхода. Состояние электропроводки и электрооборудования соответствует ПУЭ. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре СОУЭ- 2 (способ оповещения звуковой)*

Вывод по результатам обследования

**помещения дошкольного учреждения соответствуют требованиям пожарной безопасности**

объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано:

полное название юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

**Индивидуальному предпринимателю Ковалевой Ирине Васильевне. ИНН 390607176875**

**Начальник ОНД Центрального района городского округа «Город  
Калининград» УНД ГУ МЧС России по Калининградской области  
Боев Р.В.**

(должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

ИНН:3906129263

«11» декабря 2013 г.

М.П.

